

Pytania i odpowiedzi z 07.07.2020 r.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie żelbetowego pomostu wagowego?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający zna już miejsce posadowienia wagi najazdowej (podczas wizji lokalnej nie było ono dokładnie sprecyzowane)?

Odpowiedź:

Waga zostanie zlokalizowana na terenie budowy, oznaczonego numerami 2251, 2252, 2257, 2246. Zamawiający załącza dwa szkice. Precyzyjne określenie umiejscowienia wagi nastąpi w porozumieniu z Zamawiającym.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający może udostępnić scan mapy zagospodarowania przestrzennego z wrysowaną wagą oraz aby były widoczne na niej obecne spadki terenu.

Odpowiedź:

Zamieszczamy planowane dwa miejsca lokalizacji wagi.

Pytanie nr 4:

Biorąc pod uwagę, że waga wyniesiona ponad powierzchnię o długości pomostu 18m potrzebuje jest ok. 55 m wolnego pasa (dla bezpieczeństwa kierowców korzystających z wagi) zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dysponuje tak długim pasem terenu?

Odpowiedź:

Zamawiający będzie dysponował wymaganym terenem.

Pytanie nr 5:

Po czyjej stronie jest ułożenie przepustu kablowego min. AROT 50?

Odpowiedź:

Po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 6:

Po czyjej stronie jest przygotowanie podłoża pod fundament wagi?

Odpowiedź:

Po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 7:

Po czyjej stronie jest przygotowanie nawierzchni dla spływu wód opadowych pod pomostem wagowym?

Odpowiedź:

W zakresie drogi po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 8:

Oferent zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 17.07.2020 roku.

Odpowiedź:

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na 17.07.2020 r. Godziny bez zmian.

*Zatwierdzam:
Prezes Zarządu
Grzegorz Knappe*