



PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. W PLESZEWIE

63-300 Pleszew, ul. Fabryczna 5
tel. (62) 74-21-664 fax. (62) 74-12-332
www.pk-pleszew.pl
e-mail: pk.pleszew@post.pl

L.dz. ZW/008/19/17

Pleszew, dnia 2017.05.04.

ZAKŁAD PROJEKTOWO-USŁUGOWY

„PROBUD”

UL. AL. WOLNOŚCI 12

62 – 800 KALISZ

Dotyczy: warunków technicznych na wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu”

W odpowiedzi na Państwa wniosek ustala się następujące warunki techniczne:

1. Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektować z rur litych PVC SN8 oraz PE HD 100 SDR17 PN10 z włączeniem do projektowanej studni w ul. Piaski w ramach zadania „Rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie”.
- W bilansie ścieków uwzględnić włączenie miejscowości Grodzisko, Rokutów, Zawady, Zawidowice;
2. Studnie rewizyjne zaprojektować typu BS Ø1000 z wjazdem 40t na zmianach kierunków przepływu ścieków, a typu PVC Ø400 z wjazdem 40t na przelotach;
3. Przepompownie ścieków zaprojektować z polimerobetonu a w razie niekorzystnych warunków gruntowo – wodnych z betonu B-45 wraz z podłączeniem do istniejącego monitoringu na dyspozytornię Oczyszczalni Ścieków. Zaprojektować pompy firmy KSB (zastosowane w istniejącym systemie);
4. Podłączenia z istniejącymi sieciami wykonuje wyłącznie tutejszy Zakład Wodociągów i Kanalizacji;
5. Opracowany projekt uzgodnić w ZWiK.

p.o. DYREKTOR
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Kierownik Oczyszczalni Ścieków
Dorota Olejniczak