



**Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu**  
ul. Piekary 17, 61-823 Poznań, tel. centrala: 61 64 75 400,  
sekretariat: 61 64 75 401, fax. 61 85 25 561

<http://www.wzmiuw.pl>

**Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim**

ul. Dąbrowskiego 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. fax. 62 73 62 802, tel 62 73 65 188  
e-mail: wzmiuw@home.pl

Ostrów Wielkopolski, dnia 01 czerwca 2017 r.

EUM.4600/J-55/17

**Zakład Projektowo - Usługowy  
"PROBUD"**

Al. Wolności 12

62-800 Kalisz

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim w odpowiedzi na pismo nr PB/175/17 z dnia 17 maja 2017 r. dotyczące uzgodnienia trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej PVC 200/PE 110mm w miejscowości Brzeziny gm. Pleszew informuje, że projektowana sieć kanalizacji sanitarnej przekracza ciek naturalny Ner w km 6+450, 7+250, 8+650.

Przekroczenie należy wykonać przy zachowaniu następujących warunków technicznych:

- w rurze osłonowej na głębokości minimum 1,20 m (licząc od górnej krawędzi rury osłonowej) pod twardym dnem cieku metodą przewiertu sterowanego,
- miejsca przekroczenia należy trwale oznakować,
- roboty winny być wykonywane pod nadzorem osób uprawnionych,
- o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót należy powiadomić Inspektorat w Jarocinie,
- po zakończeniu robót należy dostarczyć dokumentację geodezyjną powykonawczą (inwentaryzację) przekroczeń.

Zgodnie z art. 122 Ustawy Prawo Wodne (Dz. U. z roku 2015 poz. 469 z zm.) przedmiotowa inwestycja w zakresie prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące kanalizacji sanitarnej wymaga uzyskania pozwolenia wodno prawnego. Operat wodno prawny i projekt budowlany wraz z przekrojami cieku w miejscu kolizji należy przedłożyć do uzgodnienia.

**DYREKTOR**

mgr inż. Łukasz Kuroszczyk  
mgr inż.