Studnia z zaworem napowietrzająco--odpowietrzającym So 1:20



LEGENDA:

1. Trójnik kołnierzowy 100x50	-szt. 1
2. Zasuwa kołnierzowa dn 50 PN16 krótka	-szt. 1
3. Zawór napowietrzająco-odpowietrzający dn 50 PN16	-szt. 1
4. Mufa elektrooporowa PE dn 50	-szt. 1
5. Rura PE100 dn 50	-m 1
6. Kolano elektrooporowe 90°	-szt. 1
7. Kształtka przejściowa stal/PE 25/32	-szt. 1
8. Rura PE100 dz 32	-m 1,5
9. Kolano elektrooporowe PE dz 32	-szt. 1
10. Kołnierz specjalny 125/100	-szt. 2

UWAGA!

Zastosowane nazwy własne i nr katalogowe urządzeń mają charakter przykładowy, a przyjete parametry techniczne jako wymagania minimalne.
W przypadku stosowania zamienników należy udokumentować odpowiednimi obliczeniami, atestami, kartami katalogowymi.

PROBUD
PRACOWNIA PROJEKTOWA
KALISZ Al.Wolności 12 tel.(62) 7643160
E-mail: zpu_probud@onet.pl

specjalnosc	imie i nazwisko	nr upr.	podpis
Inst. sanit.	Projektant: Andrzej Błaszczyński	UAN 7342/66/93	
Inst. sanit.	Sprawdzający: inż. Tomasz Sampir	GT 8388/170/77	

TRESC	Studnia z zaworem napowietrz.-odpowietrz.
OBIEKT	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu
BRANZA	Sanitarna
ADRES	BRZEZIE, gm. Pleszew
STADIUM	P.W.
SKALA	1:20
DATA	01.18r.
NR RYSUNKU	25