



## Studnia spustowa z zaworem odwadniającym Ssp 1:20

### LEGENDA:

- |                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| 1. Kołnierz specjalny 110/100      | -szt. 2 |
| 2. Kłapa zwrotna dn 100            | -szt. 1 |
| 3. Trójnik kołnierzowy dn 100/50   | -szt. 1 |
| 4. Kolano żeliwne 90° dn 50        | -szt. 1 |
| 5. Zasuwa kołnierzowa dn 50 krótka | -szt. 1 |
| 6. Króciec jednokołnierzowy dn 50  | -szt. 1 |

### UWAGA!

Zastosowane nazwy własne i nr katalogowe urządzeń mają charakter przykładowy, a przyjęte parametry techniczne jako wymagania minimalne.  
W przypadku stosowania zamienników należy udokumentować odpowiednimi obliczeniami, atestami, kartami katalogowymi.

 <b>PROBUD</b> PRACOWNIA PROJEKTOWA KALISZ Al.Wolności 12 tel.(62) 7643160 E-mail: zpu_probud@onet.pl	TRESC Studnia spustowa z zaworem odwadniającym	STADIUM P.W.
	OBIEKT Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu	SKALA 1:20
specjalnosc Inst. sanit.	imie i nazwisko Projektant: Andrzej Błaszczyński	nr upr. UAN 7342/66/93
Inst. sanit.	Sprawdzający: inż. Tomasz Sampir	GT 8368/170/77
BRANZA Sanitarna		NR RYSUNKU <b>22</b>
ADRES BRZEZIE, gm. Pleszew		DATA 01.18r.