Rur. tłoczny PEØ40 L=13m
odprowadzenie wód z rzapi

Proj. sieciowa przepompownia wody
Zbiornik podziemny bet. Ø3000
Q= 5,40 l/s
P_{wlot}= 2,00 bar
P_{wylot}= 5,00 bar
P_{pomp}= 3,00 bar
teren utwardzony bet. kostką brukową szarą
wjazd z bet. kostki brukowej grafitowej

Proj. ogrodzenie panelowe
terenu pompowni z bramą wjazdową

proj. przebudowa drogi - ul. Szenica
PEØ110 wg odrębnego opracowania

Proj. złącze
kontrolno-pomiarowe
wyk. Energa Operator
za złączem wenętrzna linia
zasilająca do pompowni (WLZ)
L=4.0m

Olsztyńska

Artura Szenica

	LEGENDA
	proj. rurociąg wodociągowy PEØ110
	proj. rurociąg tłoczny PEØ40 - odprowadzenie wód z rzapi
	proj. złącze kablowe i wewnętrzna linia zasilająca
	proj. ogrodzenie terenu pompowni
	proj. przebudowa drogi - ul. Szenica wg odrębnego oprac.
	proj. utwardzenie terenu pomp. - bet. kostka bruk. szara
	proj. wjazd na teren pomp. - bet. kostka bruk. grafitowa
	granice działek

Jest to kopia mapy do celów projektowych
zarejestowanej przez Starostę Pleszewskiego
w dniu 03.08.2017 r. pod nr P.3020.2017.1219
Potwierdzam zgodność z oryginałem.

inż. Jarosław Grzelak

Inwestor	Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. ul. Fabryczna 5, 63-300 Pleszew Miasto i Gmina Pleszew Rynek 1, 63-300 Pleszew
Jednostka projektowa	Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska "PRIMEKO" 62-800 Kalisz, ul.Łódzka 210 tel/fax 62 767 02 63 www.primeko.com.pl e-mail: primeko@o2.pl
Stadium	PBW
Skala	1:250
Data oprac.	Listopad 2019r.
Nazwa obiektu	Budowa przepompowni sieciowej z przebudową sieci wodociągowej w ul. Szenica w Pleszewie
Adres obiektu	ul. Szenica, m. Pleszew
Nazwa rysunku	PLAN TERENU POMPOWNI WODY
Projektant spec. sanitarna	inż. Jarosław Grzelak upr. nr 7131-7132/37/PW/2002
Opracował	mgr inż. Marek Matusiak
Sprawdzający spec. sanitarna	mgr inż. Monika Żurawska upr. nr WKP/0273/PWOS/06
Rys nr.	2