

**Wyjaśnienia i zmiany do
Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 26.03.2024 r.**

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Zakres rzeczowy - pod względem rozmiarowym zakres projektowanego przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

Zakres kanalizacji sanitarnej – kolektory S-7 oraz S-3.1

Wymiana kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni S32 do studni S1stn (w ulicy Warneńczyka) wraz z wymianą przykanalików sanitarnych

Kolektory kanalizacji sanitarnej PVC fi 200 – 362,2 mb

Przykanaliki sanitarne PVC fi 160 – 210,3 mb/ 39 szt.

Zakres sieci wodociągowej obejmuje wymianę przyłączy wodociągowych (wraz z nawiertkami) oraz wymianę węzłów wodociągowych i hydrantów oraz zejścia ze skrzyżowań sieci wodociągowej w ul. Władysława Łokietka, Zygmunta Augusta i Warneńczyka wraz z montażem węzłów W26 i W21 i W36.

Przyłącza wodociągowe PEHD fi 40- 37 szt./ 198,7 mb

Uwaga: Wykonanie nawiertek na sieci wodociągowej wyłącznie pod nadzorem oddelegowanego pracownika.

Zapisy punktów 3.1. – 3.7 bez zmian

Zatwierdzam:

*Prezes Zarządu
Grzegorz Knappe*