

**Pytania i odpowiedzi do
Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 06.05.2024 r.
oraz
zmiany w Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Postępowanie pn.: „Czyszczenie wnętrza Wydzielonej Komory Fermentacyjnej zamkniętej (WKF - z) wraz z przeglądem komory i infrastruktury towarzyszącej”, nr sprawy: 9/ZP/2024

Pytanie nr 1:

Proponujemy wprowadzenie jednostki rozliczeniowej Mg (tony) a nie m3. Rozliczenie takie jest bardziej przejrzyste dla Zamawiającego i Oferenta poza tym woda użyta do rozbijania zostanie opomiarowana i odliczona od masy końcowej wydobytego medium. Oferent posiada mobilne wagi najazdowe lub samochody wyposażone w wagę na ładowarce próżniowej.

Odpowiedź:

Zamawiający przychylił się propozycji. Rozliczenie dokonane zostanie za Mg. W związku ze zmianą sposobu rozliczenia zmianie ulegnie pkt. 3 SWZ oraz załączniki do SWZ.

Pytanie nr 2:

Oferent posiada odpowiednią Interpretację Podatkową, która pozwala zastosować 8% podatek VAT w przypadku przemysłowego czyszczenia zbiorników technologicznych na Oczyszczalniach. Prosimy o umożliwienie wpisywania innej stawki podatku niż jest wpisana w formularzu oraz o rozdzielenie pozycji w tabeli nr 1 w następujący sposób:

Lp.	Nazwa czynności	Cena netto	VAT	Wartość brutto
1	Czyszczenie wnętrza WKF-z wraz z przeglądem komory i infrastruktury towarzyszącej			
2	Cena jednostkowa za usunięcie osadów z WKF-z za 1 Mg			
3	Wartość za usunięcie osadów z WKF-z w ilości ok. 300 Mg tj.: 300 * cena jednostkowa (wiersz 2)			
4	Łącznie (suma poz. 1 i 3)			

Odpowiedź:

Zamawiający poprawia tabelę z załącznika Formularz „Oferta”. Zamawiający dołączył do dokumentów postępowania WIS.

Pytanie nr 3:

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie kwestii gwarancji? Przedmiotem jest czyszczenie komory WKF – czego dotyczy gwarancja w przedmiotowym postępowaniu?

Odpowiedź:

Gwarancja dotyczy czynności Wykonawcy opisanych w pkt. 3 SWZ.

Pytanie nr 4:

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie zapisy zawartego w opisie przedmiotu zamówienia: pod. 3). „Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia przeglądu całościowo wydzielonej komory fermentacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym w szczególności: **sprawdzenia stanu technicznego komory**, drożności i szczelności wszystkich rurociągów doprowadzających i odprowadzających osad, sprawdzenia wszystkich zamontowanych zasuw i określenia stopnia ich

sprawności. Z przeglądu WKF - u Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację w wersji elektronicznej możliwą do odtworzenia przy pomocy ogólnodostępnych programów.”

Wymagacie Państwo dokonania Oceny Stanu Technicznego Komory po wyczyszczeniu przez Inżyniera/Konstruktora z odpowiednimi uprawnieniami?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga sporządzenia dokumentacji filmowej wnętrza zbiornika. Nie wymagamy sporządzenia Oceny Stanu Technicznego Komory.

Pytanie nr 5:

Proszę o wyjaśnienie kwestii: „Wykonawca wykona próbne uruchomienie instalacji” – chodzi o próbę szczelności na wodzie? Rozruch hydrauliczny zbiornika po wyczyszczeniu?

Odpowiedź:

Punkt 3.3.11 zostanie wykreślony.

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu
Grzegorz Knappe

Sporządził
Janusz Kasprzak