

Pytania i odpowiedzi

z 01.07.2024 r.

Postępowanie: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej”, nr sprawy: 11 / ZP / 2024

Pytanie nr 1:

Jaka konstrukcja jest wymagana?

Odpowiedź:

Konstrukcja ocynkowana, belki montażowe aluminiowe pod panele fotowoltaiczne.

Pytanie nr 2:

Czy optymalizatory są wymagane?

Odpowiedź:

Nie optymalizatora nie wymagane

Pytanie nr 3:

Jaki falownik jest wymagany?

Odpowiedź:

5 szt. falowników 10kW

Pytanie nr 4:

Ile wynosi odległość pomiędzy panelami fotowoltaicznymi a rozdzielnią główna?

Odpowiedź:

Pkt. 4e SWZ: Przyłącze instalacji fotowoltaicznej na działce 158/16, należy podłączyć do istniejącej szafy słupowej znajdującej się na działce 158/14 i wykonać niezależną rozdzielnię wolnostojącą 600x400 z fundamentem z rozłącznikiem bezpiecznikowym RBK. Długość przewodu od granicy działki 158/16 do stacji słupowej ok. 16 m (jak w załączniku).

Pytanie nr 5:

Czy wizja lokalna jest wymagana?

Odpowiedź:

Nie

Z poważaniem

*Prezes Zarządu
Grzegorz Knappe*

Sporządził:

Janusz Kasprzak