

Pytania i odpowiedzi

z 04.07.2024 r.

Postępowanie: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej”, nr sprawy: 11 / ZP / 2024

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający dopuszcza łączną moc falowników 50kW niezależnie od ilości falowników w tym czy dopuszcza jeden centralny falownik o mocy 50kW?

Odpowiedź:

Łączną moc falowników 50kW. 5 szt. falowników 10kW. Podtrzymujemy odpowiedź na pytanie nr 3 z 01.07.2024 r.

Pytanie nr 7:

Zapis „system inwerterowy z optymalizacją mocy” sugeruje że Zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy do modułów, natomiast w odpowiedziach na pytania z dnia 01.07.2024r. Zamawiający odpowiada że optymalizatory nie są wymagane. Prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie tych sprzecznych treści.

Odpowiedź:

Optymalizatory nie są wymagane. Podtrzymujemy odpowiedź z 01.07.2024 r. Zgodnie z zapisem w pkt. 29.2 „Wszystkie załączniki / dodatki oraz przyszłe odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia są częścią składową niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia”.

Pytanie nr 8:

Po czyjej stronie są ustalenia PPOŻ?

Odpowiedź:

Uzgodnienia z KP PSP w Pleszewie po stronie Wykonawcy. Zawiadomienie o zamiarze przystąpienia do użytkowania instalacji PV po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 9:

Czy zgłoszenie OSD jest po stronie wykonawcy?

Odpowiedź:

Zgłoszenie do Operatora Systemu Dystrybucyjnego po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 10:

Czy jest zabezpieczenie umowy?

Odpowiedź:

Odpowiedź w pkt. 27 Specyfikacji Warunków Zamówienia – nie.

Pytanie nr 11:

Jaki % zabezpieczenia?

Odpowiedź:

Odpowiedź w pkt. 27 Specyfikacji Warunków Zamówienia – nie ma zabezpieczenia.

Pytanie nr 12:

Jaki % po podpisanym protokole?

Odpowiedź:

Odpowiedź w pkt. 27 Specyfikacji Warunków Zamówienia – nie ma zabezpieczenia.

Pytanie nr 13:

Kiedy nastąpi zwrot pozostałej części?

Odpowiedź:

Odpowiedź w pkt. 27 Specyfikacji Warunków Zamówienia – nie ma zabezpieczenia.

Pytanie nr 14:

Czy zamawiający posiada ekspertyzę nośności dachu?

Odpowiedź:

Pytanie nie odnosi się do niniejszego postępowania. Lokalizacja: teren zielony działki, gmina Pleszew (63-300), wieś Lenartowice, nr działki: 158/16.

Miejsce realizacji jest dostępne do oględzin / wizji lokalnej po przedstawieniu odpowiedniego żądania w formie ustnej / pisemnej na nr telefonu 570-692-726, bądź pocztą elektroniczną na adres: januszkasprzak@pkpleszew.pl

Pytanie nr 15:

Jakie są wymogi dot. materiałów (falownik)?

Odpowiedź:

Odpowiedź w pkt. 3 (odpowiedzi z 01.07.2024 r.) oraz w odpowiedzi na pytanie nr 6 z 04.07.2024 r.

Pytanie nr 16:

Prosimy o wskazanie dostawcy energii i operatora systemu dystrybucji

Odpowiedź:

Energa – Operator S.A.

Pytanie nr 17:

Czy i jakie jest wymagane doświadczenie?

Odpowiedź:

Odpowiedź w pkt. 15 Specyfikacji Warunków Zamówienia – brak szczegółowego warunku.

Pytanie nr 18:

Jakie są wymagania dot. pracowników ?

Odpowiedź:

Odpowiedź w pkt. 5 i 10 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Z poważaniem

*Prezes Zarządu
Grzegorz Knappe*

Sporządził:

Janusz Kasprzak