

Pleszew, dn. 27.04.2026 r.

Pytania i odpowiedzi nr 2

Zapytanie ofertowe

**„Modernizacja pompowni podnoszenia ciśnienia wody w Kowalewie”**

Pytanie nr 5.

W nawiązaniu do zapisów we wzorze umowy **dotyczy §6 (Ubezpieczenie budowy)**: W związku z zapisami umowy oraz wymogami dotyczącymi ubezpieczenia (w szczególności §6), prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający uzna za spełnienie wszystkich wymagań dotyczących ubezpieczenia fakt złożenia przez Wykonawcę po podpisaniu umowy kopii polisy OC na wartość co najmniej równą wartości zamówienia?

Odpowiedź:

Tak. „Wykonawca zobowiązuje jest posiadać ubezpieczenie z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej”

Pytanie nr 6.

W nawiązaniu do zapisów umowy §5 ust.1 prosimy o doprecyzowanie **w jakim terminie po podpisaniu umowy** Zamawiający przekaze Wykonawcy protokolarnie obiekt.

Odpowiedź:

Odpowiedź w §3

**§3**

**Terminy umowy**

Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

1. Przekazanie obiektu w dniu podpisania umowy,
2. Realizacja przedmiotu umowy w ..... tygodni od daty podpisania umowy.

Pytanie nr 7.

Jak zamawiający planuje odciąć dopływ wody na czas modernizacji pompowni ?

Odpowiedź:

Istnieje bypass, który znacznie obniży ciśnienie i nie dostarczy wody lub odpowiedniego ciśnienia do wyżej położonych odbiorców a są to zakłady produkcyjne.

Pytanie nr 8.

Czy przed rurociągiem tłocznym i ssawnym są sprawne zasuwki w ziemi?

Odpowiedź:

Tak, są sprawne zasuwki odcinające komorę pompowni.

Pytanie nr 9.

W jakich godzinach muszą zostać przeprowadzone prace oraz ile czasu zamawiający udziela na przepięcie zestawu ?

Odpowiedź:

Prace modernizacyjne, należy prowadzić etapowo. Prace głównie prowadzi w godzinach nocnych. Montaż zestawu pompowego oraz armatury w środku komory prowadzi nieprzerwanie w ciągu 24 godz., aby jak najszybciej podać odbiorcom wodę o odpowiednim ciśnieniu. Dwa dni przed tymi pracami Odbiorcy muszą być poinformowani o zmniejszeniu ciśnienia lub braku wody.

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu  
Grzegorz Knappe