



Państwowy
Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Pleszewie

ON-HK.903.1.427.2023

Pleszew, 11.07.2023r.

Ocena półroczna jakości wody przeznaczonej do spożycia

Strefa zaopatrzenia: Wodociąg Pleszew

Na podstawie art.12 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r., poz. 338.), art.13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023r. poz. 537), § 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.) oraz na podstawie próbek wody pobranych do badań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie przedstawia półroczną ocenę jakości wody:

Wodociąg Pleszew 01.01.2023r.-30.06.2023r.	
Przedsiębiorca wodociągowy: Przedsiębiorstwo Komunalne Pleszew sp. z o.o. ul. Polna 71	
Rodzaj ujęcia: ujęcie podziemne	
Produkcja wody: 3368,45 m³/d	
Liczba ludności zaopatrywanej z wodociągu: 23531 osób	
Zaopatrywane miejscowości: Pleszew (miasto), Lenartowice, Marszew, Piekarzew, Korzkwy, Kowalew, Suchorzew, Zawidowice, Zawady, Brzezie, Rokutów, Turowy, Grodzisko	
Łączna ilość wykonanych badań: 221 w tym:	
kontrola urzędowa:	kontrola wewnętrzna:
-monitoring gr.A - 8	- monitoring gr.A- 156
-monitoring gr.B - 2	- monitoring gr.B - 4
-badania nadzorowe - 21	- badania nadzorowe- 30
Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem mikrobiologicznym: - 0 , pod względem fizykochemicznym: 22	
Działania naprawcze: brak	
Półroczna ocena jakości wody: Woda przydatna do spożycia.	

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Pleszewie
ul. Poznańska 30 | 63-300 Pleszew
Seksja Higieny komunalnej
tel. 62 508 13 30
sekretariat.psse.pleszew@sanepid.gov.pl
bk.psse.pleszew@sanepid.gov.pl
NIP 617-10-16-181 | REGON 000310781
www.gov.pl/web/psse-pleszew
pssepleszew/SkrytkaESP

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie ocenia wodę dla strefy zaopatrzenia wodociągu publicznego Pleszew w okresie od stycznia do czerwca 2023 roku jako:

Woda przydatna do spożycia, ponieważ spełnia (w badanym zakresie) wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz.2294 ze zm.).

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023r. poz. 537), wójt, burmistrz jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody do spożycia przez ludzi.

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Komunalne Pleszew sp. z o.o. ul. Polna 71
2. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew

mb